

ANEXO D - FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA PTS



FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA PTS

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Logradouro Público: RUA ISMAEL FURTADO

N.º: 335 Complemento: Lote: S/Nº Quarteirão: S/Nº

Bairro: CENTRO CEP: 38.840-000 Município: CARMO DO PARANAÍBA UF: MG

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG CPF/CNPJ:
21.244.801/0001-72 Fone: (34) 96863969

Responsável pelo uso: JOÃO BATISTA FERNANDES CPF/CNPJ: 287.892.106-20
Fone: (34) 96863969

Existente: 232,00m² A construir: 459,39 m² Total: 459,39 m²

Altura: 6,00 m n.º de pav.: 02 Ocupação do subsolo: NÃO

Uso, divisão e descrição: SERVIÇO PROFISSIONAL - REPARTIÇÕES PÚBLICAS - Carga Incêndio (MJ/m²): 700
D-D/1

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura portante (concreto, aço, madeira, outros): CONCRETO E ALVENARIA

Estrutura de sustentação da cobertura (concreto, aço, madeira, outros): CONCRETO E MADEIRA

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO Protocolo (uso do CBMMG)

Projeto Técnico Simplificado

4. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Controle de materiais de acabamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Sinalização de emergência
Saídas de emergência	<input checked="" type="checkbox"/>	Extintores
Iluminação de emergência	<input checked="" type="checkbox"/>	

5. RISCOS ESPECIAIS

Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis	<input type="checkbox"/>	Fogos de artifício
Gás Liquefeito de Petróleo	<input type="checkbox"/>	Vaso sob pressão (caldeira)
Armazenamento de produtos perigosos	<input type="checkbox"/>	Outros (especificar)

CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG

CPF/CNPJ: 21.244.801/0001-72

Ass: Proprietário ou Responsável pelo uso

maria cristina rezende

Maria Cristina Tolentino Rezende
CREA-MG 69.385/D

Ass: Responsável Técnico

Ass: Vistoriador do Corpo de Bombeiros

Ass: Chefe da Seção de Vistoria

DIMENSIONAMENTO DA CARGA DE INCÊNDIO



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG - CNPJ:
21.244.801/0001-72**

Endereço: RUA ISMAEL FURTADO, 335 - B: CENTRO - CARMO DO PARANAÍBA -
CEP: 38.840-000 - MG

SERVIÇO PROFISSIONAL - REPARTIÇÕES PÚBLICAS - D-D/1

Para a determinação da Carga de Incêndio, utilizamos a IT 09 – CARGA DE INCÊNDIO NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

Utilizando o ANEXO A, tem-se que para **SERVIÇO PROFISSIONAL - REPARTIÇÕES PÚBLICAS - D-D/1** a carga de incêndio é: **CARGA DE INCÊNDIO = 700 MJ/m²**

Para determinação do risco utilizamos a tabela:

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA INCÊNDIO.	
Risco	Carga Incêndio MJ/m ²
Baixo	Até 300 MJ/m ²
Médio	Acima de 300 até 1.200 MJ/m ²
Alto	Acima de 1.200 MJ/m ²

RISCO DE INCÊNDIO: MÉDIO

DETERMINAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA



Considerando:

1. A classificação da edificação como Ocupação: **SERVIÇO PROFISSIONAL - REPARTIÇÕES PÚBLICAS - D-D/1**
2. A altura sendo **6,00m**
3. A edificação em terreno de **232,00m²**
4. Área construída de **459,39m²**
5. PROJETO TÉCNICO.SIMPLIFICADO – EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Adotamos a tabela **1** da IT 01, do decreto 44.746/08 e as medidas preventivas contra incêndio e pânico **deverão ser:**

<ul style="list-style-type: none">• Saídas de Emergência• Sinalização de Emergência	<ul style="list-style-type: none">• Extintores• Iluminação de Emergência
--	---


Eng.^a Maria Cristina T. Rezende

CREA-MG 69.385/D

Fone: (034) 3821 6701

ANEXO J – PEDIDO DE VISTORIA



PEDIDO DE VISTORIA

Projeto nº PTS	Área 459,39m ²	Taxa isento
Endereço	RUA ISMAEL FURTADO, 335	CARMO DO PARANAÍBA- MG
Atividade desenvolvida		
Vistoria	<input type="checkbox"/> parcial ¹ <input checked="" type="checkbox"/> final	
Proprietário	CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG	CNPJ: 21.244.801/0001-72
Responsável pelo uso	JOÃO BATISTA FERNANDES	CNPJ: 287.892.106-20
Responsável Técnico	ENG. ^a MARIA CRISTINA T. REZENDE	
Telefone de contato	(034) 9924 4969 (34) 96863969	

Data

Atendente

merlyde

1 – necessário apresentação do FAT